

	ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU COMUNA SĂUCEȘTI Str. 1 Decembrie Nr.101; Cod poștal 607540; Telefon: 0234 215131; Fax: 0234215218; CUI 4455595 E-mail: public@primariasaucesti.ro	Nr. exemplare 1
	COMPARTIMENT ACCESARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE	Pagini 54
		Exemplarul 1/1

Nr. 7182/20.07.2023

Către: Operatorii economici interesați de participarea la procedură

Referitor: Răspuns consolidat clarificări

Referitor la procedura de achiziție publică – directă având ca obiect Referitor la procedura de achiziție publică directă având ca obiect **Achiziție utilaj mobil pentru Situații de Urgență**”, **Anunt de publicitate nr 7095/18.07.2023** ca urmare a solicitărilor de clarificări primite de la operatorii economici interesați de participarea la procedură, vă facem cunoscute, în cele ce urmează, răspunsurile la solicitările de clarificări:

Solicitare de clarificări

In documentul “Anunt de publicitate achizitie directa”, punctul 2, solicitati oferta si documentele care insotesc oferta sa fie transmise *fizic* la registratura Primariei in plic inchis marcat “a nu se deschide inainte de data 01.08.2023 ora 15:00”.

Aceasta procedura cu plicuri nu se foloseste in cazul achizitiilor directe. Totodata solicitati o postare in SICAP **inainte** de data si ora susmentionata. Cele doua cerinte se contrazic: plicul inchis are un caracter secret si postarea este una publica. Probabil ca cerinta a ramas inserata dintr-o alta procedura de atribuire/licitatie. Va rugam acceptati transmiterea documentatiei pe caleelectronica, email.

Răspuns:

Se va respecta solicitarea de la punctul 2 din:”Anunțul de publicitate a achizitiei directe” deoarece atât oferta cât și documentele solicitate trebuie să facă parte în original din dosarul achiziției. In catalogul electronic de pe SICAP puteți avea produsul postat chiar și înainte de începerea licitației cu un pret care nu este cel ofertat de dumneavoastră respectând valoarea estimată. Prin urmare se vor respecta indicatiile din anunțul de participare, iar poziția cu oferta financiara din catalogul electronic modificată sau introdusă pentru această licitație va fi identificată doar dacă operatorii economici vor confirma incarcarea ofertei sprintr-un e-mail la adresa: public@primariasaucesti.ro in care sa si sa mentioneze denumirea pozitiei, nr. de referinta, data si ora la care a fost postata oferta in catalogul electronic SICAP

Solicitare de clarificări

La punctul 7. Solicitati o lista de angajamente si declaratii.

Astfel de angajamente si declaratii nu se solicita la achizitii directe. Probabil ca cerinta a ramas inserata dintr-o alta procedura de atribuire/licitatie. Le vom completa si transmite daca considerati ca se aplica si in acest caz.

Răspuns :

Indiferent ce procedura de achiziție se alege autoritatea contractantă este oblogată să respecte regulile de evitare a conflictului de interese în conformitate cu art. 58 din Legea 98/2016

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici, și , art 59 din Legea 98/2016 ” În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.”precum prevederile articolelor 60 164.165.167 din LEGEA 98/2016.

Prin urmare și acestea trebuie să fie în original .

Solicitare de clarificări

La punctul 9 alin. 1 cereti un termen de livrare de 30 zile.

Produsul solicitat nu este un produs standard. Se fabrica, se echipeaza, se configureaza incepand cu data inceperii contractului. Termenul este aproape imposibil de angajat contractual mai ales ca data de incepere a duratei contractului este incerta datorita faptului ca doriti utilizarea unui ordin de incepere, a carui emitere depinde de alti factori. Va rugam acceptati durata de 90 zile de la emiterea ordinului sau de la data semnarii contractului (daca renuntati la ordinul de incepere). Noile modele de contracte nu prevad cerinta de a emite un ordin de livrare/comanda, si nici nu exista o obligativitate legala in acest sens. Va rugam acceptati eliminarea acestei cerinte si calculul executarii/duratei de livrare de la data semnarii contractului.

Răspuns :

Având în vedere complexitatea producerii, echiparii si livrarii, termenul de livrare va fi de 90 de zile de la data ordinului de incepere a serviciilor

Solicitare de clarificări

La punctul 9 alin. 4 solicitati garantie de buna executie.

Art. 39. alin 2: În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu excepția s erviciilor de proiectare, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 7 alin. (1) din Lege (adica sub 600.129 lei) , precum și în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii

de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanției de bună execuție. În consecință: cazul de față, este un contract de furnizare sub pragul prevăzut de lege pentru obligativitatea cerinței garanției de bună execuție. Conform legii aveți obligația de a solicita ofertanților această garanție **doar** în cazul contractelor de proiectare și lucrări. Probabil că cerința a rămas inserată dintr-o altă procedură de atribuire/licitație. Va rugăm acceptați eliminarea acestei cerințe.

Răspuns:

Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică, prin urmare se va constitui garanția de bună execuție în cuantum de 5% din prețul acestuia fără T.V.A. conform punctului 10.2(1) din modelul de contract anexat anunțului de publicitate.

Solicitare de clarificări

În cadrul caietului de sarcini solicitați ca utilajul să fie înmatriculabil pentru circulație pe drumuri publice.

Aceste utilaje se înregistrează pe Primărie cu numere galbene pentru circulația pe drumuri publice. Va rugăm reformulați în aceste sens: să fie înmatriculabil sau înregistrabil pentru circulație pe drumuri publice.

Răspuns :

În conformitate cu ART. 23 ordinul nr. 1.501 din 13 noiembrie 2006

(1) Se înregistrează la nivelul primărilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București numai tractoarele agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de către acestea, troleibuzele, mopedele și cvadriclurile ușoare așa cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricluri, omologate potrivit legii, pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis cartea de identitate a vehiculului, mașinile autopropulsate pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis atestatul tehnic, precum și tramvaiele și vehiculele cu tracțiune animală.

Prin urmare : Textul de la punctul 4 Specificații tehnice și funcționale din caietul de sarcini respectiv "Va fi înmatriculabil pentru circulația pe drumurile publice" se va citi și înlocui cu textul : *Va fi înmatriculabil/înregistrabil pentru circulația pe drumurile publice"*

Solicitare de clarificări

În cadrul caietului de sarcini solicitați ca utilajul să aibă dimensiuni maxime de 2900x1470x2000mm.

Noului model de utilaj, varianta 2023, i-au fost aduse imbunatatiri, care au insemnat si unele modificari milimetrice de structura in sens de lungime si inaltime. Totodata aceasta modificare este o imbunatatire si nu rezulta o incompatibilitate sau dificultate tehnica disproportionala de utilizare. Scopul utilizarii UTV-ului pentru stingere incendii in zone greu accesibile nu este afectat si ramane utilajul cu cel mai mic gabarit din clasa sa.

Astfel, va rugam acceptati dimensiunile maxime: 2913mmx1470mmx2033mm.

Răspuns:

Având in vedere specificațiile ofertei (L=2913mm l=1470mm, h = 2033mm) ce face parte integrată din cererea de finanțare si a faptului că există pe piață utilaje imbunătățite din punct de vedere tehnic fără a afecta funcționalitatea și scopul utilajului se acceptă aceste modificări milimetrice a dimensiunilor.

Prin urmare : Textul de la punctul 4 Specificații tehnice și funcționale din caietul de sarcini respective ” *Dimensiuni reduse pentru a putea interveni in zone greu accesibile, dimensiuni maxime de gabarit: lungime 2,9 m, latime 1,47 m, inaltime 2,0 m.* ” se va citi și înlocui cu textul :” *Dimensiuni reduse pentru a putea interveni in zone greu accesibile, dimensiuni maxime de gabarit: lungime 2,913 m, latime 1,470 m, inaltime 2,033 m*”

Solicitare de clarificări

In cadrul caietului de sarcini solicitati ca utilajul sa fie echipat cu motopompa de 5.5 cp.

Noua generatie de pompe de stingere incendii folosesc motoare compacte.




Suitable for Sprinkler System & Fire Fighting

- Compact & lightweight high pressure pump
- 3 ways discharge flange [2"x1, 1"x2]



New




SERH-50V



■ Specification

Puterea motoarelor este stabilita de constructorul motopompei conform destinatiei acestuia. Curba de performanta a motopompei SERH-50V de stingere incendii este optimizata cu motorizare de 5.3cp la rotatii de 4500 rpm.

Performance Curve:



Va rugam acceptati puterea motorului pompei de 5,3 cp asa cum a fost prevazut de constructorul ansamblului de stingere incendii.

Răspuns:

In conformitate cu noile generatii de pompe de stingere incendii imbunătățite din punct de vedere tehnic și fără ca aceste modificări să afecteze funcționalitatea și scopul utilajului se acceptă ca puterea pompei să fie de minim 5,3 cp

Prin urmare : Textul de la punctul 4 Specificații tehnice și funcționale din caietul de sarcini respective ” Motopompa prevazută cu motor alimentat cu benzină, având puterea de minim 5,5 cp – pompa de inalta presiune ” se va citi și înlocui cu textul :” Motopompa prevazută cu motor alimentat cu benzină, avand puterea de minim 5,3 cp – pompa de inalta presiune”

Primar,
Manea Valentin



Compartiment AIP
Iacob Constantin